

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1309./TB-BVNĐ2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá
gói thầu “Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2”

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2” năm 2021 – 2022 (Chi tiết hạng mục trong Phụ lục đính kèm).

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp Cung cấp khí y tế gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp hàng hóa, đáp ứng cam kết cho Bệnh viện mượn các thiết bị như: Thiết bị trạm Oxy lỏng gồm: bồn chứa Oxy lỏng, bộ hóa hơi, cụm điều áp, hệ thống đường ống dẫn tới hệ thống đường ống oxy chính trong Bệnh viện, vỏ chai chứa khí và cam kết không thu thêm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc cho mượn các thiết bị);

- Bảng báo giá về việc Cung cấp khí y tế;

Hình thức nộp: bản giấy hoặc file scan.

Địa điểm nộp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thông tin liên hệ: 028.38295723 – 220 (Phòng Hành chính Quản trị) hoặc CN.
Nguyễn Minh Thùy Trang – SĐT: 0782545163.

Hạn nộp Hồ sơ chào giá: ngày 17/9/2021 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)

GIÁM ĐỐC



BS. CK2 Trịnh Hữu Tùng

PHỤ LỤC I
KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ MÔ TẢ HÀNG HÓA

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính
1	Oxy lỏng	- Chất lượng: 99,6% - Quy cách: Oxy dạng lỏng có nhiệt độ âm sâu (-183oC) được chứa trong các thiết bị bình chứa chuyên dụng cách nhiệt.	Kg
2	Oxy khí (6m ³ /chai)	- Chất lượng: 99,6% - Quy cách: Đóng gói trong chai thép không hàn, áp suất ≥150kg/ cm ² , dung tích chai 40 lít chứa được 6m ³ Oxy khí. - Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội).	chai
3	Oxy khí (<0,5 ÷ 1m ³ /chai)	- Chất lượng: 99,6% - Quy cách: Đóng gói trong chai thép không hàn, áp suất ≥150kg/ cm ² , dung tích chai 3,3 lít chứa được 0,5 m ³ Oxy khí hoặc dung tích chai 6,6 lít chứa được 1,5 m ³ Oxy khí. - Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội).	chai
4	Khí CO ₂	- Chất lượng: 99,6% - Quy cách: Đóng gói trong chai thép chịu được áp lực cao, áp suất ≥ 120kg/ cm ² , khối lượng khí CO ₂ trong chai: chai dung tích 40 lít chứa được 25 kg CO ₂ ; chai dung tích 13,3 lít chứa được 8 kg CO ₂ và chai dung tích 3,3 lít chứa được 2 kg CO ₂ - Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động	Kg

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính
		(Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội)	
5	Khí Nitơ chuẩn bình 10 lít áp suất 137 bar	<ul style="list-style-type: none"> - Hàm lượng khí NO là 1.000ppm trong khí Nitơ chuẩn 99,9%. - Quy cách: Đóng gói trong chai nhôm có dung tích 10 lít, áp suất 137 bar. - Chai được kiểm định theo danh mục Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) hoặc tài liệu an toàn của nhà sản xuất/hãng/đơn vị có chức năng kiểm định. 	chai
6	Khí Air	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: khí khô thành phần chính là Oxy và Ni tơ. - Quy cách: Đóng gói trong chai thép không hàn, áp suất $\geq 150\text{kg/cm}^2$, dung tích chai 40 lít chứa được 6m^3 khí Air. - Chai được kiểm định theo danh mục Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội). 	chai



Handwritten signature

